

BOLETIM DE ANÁLISE

Boletim Definitivo

Amostra Nº: 0215/ 551	Versão: 1.0	Colheita
Requisitante: Câmara Municipal de Barrancos		Data: 11-02-2015
Endereço: Praça do Município n.º2 - 7230-030 Barrancos		Hora: 10:55
Tipo Amostra: Água de consumo humano		Responsável: EMAS, EEM - H. Castanho
Ponto de Amostragem: Rua de Espanha, n.º4		Proc. Colheita: PG03 Ed10

Apreciação:

Os resultados cumprem com os valores paramétricos estabelecidos no Dec. Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, referente à qualidade da água destinada ao consumo humano.

Observações:

A colheita de amostras para análise de parâmetros microbiológicos e físico-químicos especificados neste boletim de análise está incluída no âmbito da acreditação. Os ensaios "Determinação da Temperatura" e "Determinação de Dióxido de Cloro" foram realizados "in situ".

Os ensaios assinalados com (*) não estão incluídos no âmbito do Anexo Técnico L-0515. Ensaio não acreditado; os ensaios assinalados com (**) não estão incluídos no âmbito do Anexo Técnico L-0515. Ensaio subcontratado não acreditado; os ensaios assinalados (***) não estão incluídos no âmbito do Anexo Técnico L-0515. Ensaio subcontratados acreditado.

UFC - Unidade Formadora de Colónia; LD - Limite de Detecção; LQ - Limite de Quantificação; Pesq.-Pesquisa; Quant.-Quantificação; PEMagxx-Método interno de ensaio; PGxx-Método interno de ensaio; PEFQagxx-Método interno de ensaio; PTMExx-Método interno de ensaio; PI.LQ. xx-Método interno de ensaio; PNT.LQ.xx-Método interno de ensaio.

O VP corresponde ao valor paramétrico definido no Decreto Lei n.º 306/2007 de 27 de Agosto.

De acordo com o Decreto Lei 306/2007, recomenda-se que a concentração de cloro residual livre esteja entre 0,2 e 0,6mg/L e não é desejável que o número de colónias a 22°C e 37°C seja superior a 100 e 20, respectivamente.

Proibida a reprodução parcial deste documento, salvo autorização expressa do Laboratório.

Data de recepção da amostra: 11-02-2015

Data de início da análise: 11-02-2015

Data de fim de análise: 12-02-2015

Emitido em: 12-02-2015

Responsável Técnica
Dr^a Carla Cavaco



Assinado com assinatura electrónica avançada
por: Dr^a Carla Cavaco (Responsável Técnica)

BOLETIM DE ANÁLISE

Boletim Definitivo

Amostra Nº: 0215/ 551	Versão: 1.0	Colheita
Requisitante: Câmara Municipal de Barrancos		Data: 11-02-2015
Endereço: Praça do Município n.º2 - 7230-030 Barrancos		Hora: 10:55
Tipo Amostra: Água de consumo humano		Responsável: EMAS, EEM - H. Castanho
Ponto de Amostragem: Rua de Espanha, n.º4		Proc. Colheita: PG03 Ed10

Parâmetro	Método de Ensaio	Unidades	Resultado		VP
Determinação da Temperatura	PEFQ ag30 Ed.4	°C	10,9	---	---
Determinação de dióxido de cloro	PEFQag29 ed.4	mg/l ClO2	0,2	---	---
Pesq. e quant. de bactérias coliformes - Método de filtração por membrana	PEMag02 Ed5	UFC/100ml	0	---	0
Pesq. e quant. de Escherichia coli - Método de filtração por membrana	PEMag02 Ed5	UFC/100ml	0	---	0

Responsável Técnica
Dr^a Carla CavacoAssinado com assinatura electrónica avançada
por: Dr^a Carla Cavaco (Responsável Técnica)